



АО «ИНСТИТУТ ПО ИСПЫТАНИЯМ И СЕРТИФИКАЦИИ»,  
Г. ЗЛИН, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - WWW.ITCZLIN.CZ

## СЕРТИФИКАТ № 13 040

подтверждает, что изделие

### Универсальные ливнеотводы тип AGV1, AGV2, AGV3, AGV4

с производства

**Alca PLAST, s. r. o.**

**Bratislavská 2846, 690 02 Vřeclav, Чешская республика**

имеют нижеуказанные параметры

Технические характеристики	Единица измерения	Определенное значение	Порядок определения (метод испытаний)
Проточность ливнеотвода <sup>1)</sup>	л/с	6,5	ČSN EN 1253-2, čl. 11.1
Проточность ливнеотвода <sup>2)</sup>	л/с	6,6	ČSN EN 1253-2, čl. 11.1
Проточность ливнеотвода <sup>3)</sup>	л/с	8,1	ČSN EN 1253-2, čl. 11.1

<sup>1)</sup> Испытание проводилось на универсальном ливнеотводе, тип AGV2S, серого цвета.

<sup>2)</sup> Испытание проводилось на универсальном ливнеотводе, тип AGV4, черного цвета.

<sup>3)</sup> Испытание проводилось на универсальном ливнеотводе, тип AGV3, 305x155/110, черного цвета.

#### Сертификат выдан на основании документов ITC:

- аккредитованной испытательной лаборатории докладе ITC a.s. Злин № **31350413** от 18.9.2012 года (Универсальные ливнеотводы тип AGV2S, AGV4)

- испытательной лаборатории докладе ITC a.s. Злин № **313500484/1** от 20.5.2013 года (Универсальные ливнеотводы тип AGV3)

Настоящий сертификат действителен до: 31. 10. 2015 года

Сертификат выдан в г. Злин 31. 05. 2013 года



RNDr. Radomír Čevelík  
Генеральный директор